

Информационный материал
на тему: «Техническое состояние дымоходов и вентиляционных каналов».

Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой проведена в августе 2017 проверка по исполнению законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также соблюдения прав граждан на безопасные условия проживания в жилых помещениях.

Проверкой установлено, что обслуживающими организациями МУП «ГЖХ» и ООО «Прогресс» допущены нарушения п.15 «Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, пункты 10,11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, пункт 12 «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» утверждённых постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410.

Кроме того, перед началом отопительного сезона 2016-2017 и после его окончания ООО «Прогресс» и МУП «ГЖХ» проверки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах не проводились.

В ходе выборочной проверки многоквартирных домов по ул. Ленина, д. 130, ул. Морозова, д. 49, ул. Морозова, д. 51, ул. Морозова, д. 53, ул. Морозова, д. 48, ул. Калинина, д. 87, находящихся на обслуживании у МУП «ГЖХ», установлено, что нарушена система вентиляции (отсутствует тяга).

По результатам проверки в отношении должностных лиц ООО «Прогресс» и МУП «ГЖХ» возбуждены производства об административных правонарушениях по ст. 7.22 КоАП РФ, виновные лица привлечены к административной ответственности. Кроме того руководству ООО «Прогресс» и МУП «ГЖХ» внесены представления об устранении выявленных нарушений.

180917

Межрайонный прокурор
советник юстиции



В.С. Поляков